

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ulica braće Fabijanić

23250 Pag

OIB: 08382999002

e-mail: kdpag@email.t-com.hr

Ur.broj: 2176/2017

Evidencijski broj nabave: 1/2017

Predmet nabave: Izgradnja javne vodoopskrbe mreže u mjestu Proboj u Pagu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prije pokretanja postupka javne nabave *Izgradnja javne vodoopskrbe mreže u mjestu Proboj u Pagu*, naručitelj **Komunalno društvo Pag d.o.o.** proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Naručitelj je putem Poziva za zainteresirane subjekte, objavljenog 01.12.2017. godine na internetskoj stranici www.kd-pag.hr/index.php/nabava/prethodno-savjetovanje.html, objavio nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave. Poziv je bio otvoren do 11.12.2017.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje. Naručitelj tijekom savjetovanja nije održao sastanak.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na svojim internetskim stranicama Naručitelja.

1. Prijedlog gospodarskog subjekta:

Bilo bi dobro da u dokumentaciji o nabavi zatražite koeficijent likvidnosti. Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je u prethodnoj dostupnoj financijskoj godini njegov koeficijent likvidnosti veći ili jednak 2,00. U ovom koeficijent likvidnosti se definira kao omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza gospodarskog subjekta.

UPUTA: U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, koeficijent likvidnosti su dužni dokazati zajednički.
OBRAZLOŽENJE: Postavljeni kriterij minimalne razine koeficijenta likvidnosti osigurava Naručitelju da

će odabrani gospodarski subjekt biti likvidan, tj. financijski biti u mogućnosti izvesti predmetne radove koji iziskuju značajne razine vlastitog predfinanciranja od strane izvođača (plaćanje iz APPRRR uobičajeno kasni). Također, predlažemo da Naručitelj ocijeni kako nije dovoljno da likvidnost dokazuje samo jedan od članova zajednice te je stoga postavljen zahtjev da koeficijent likvidnosti dokazuju svi članovi zajednice gospodarskih subjekata.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj sukladno članku 258. Zakona o javnoj nabavi može odrediti uvjete ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Kako se koeficijent likvidnosti utvrđuje u relativnom iznosu odnosno u postotku, a s obzirom na visinu procijenjene vrijednosti predmeta nabave, smatramo relevantnijim utvrditi minimalni (prosječni) godišnji promet gospodarskog subjekta u (svakoj od) posljednje tri dostupne financijske godine koji se utvrđuje u nominalnom iznosu, kako je naručitelj odredio točkom 4.3. dokumentacije o nabavi.

Naručitelj ne prihvaća dani prijedlog.

2. Prijedlog gospodarskog subjekta:

Projektant je predvidio cijevi i armaturu za 16 bar radnog tlaka. Iz hidrauličkog izračuna proizlazi da je statički tlak maksimalno 6,6 bar te su u potpunosti dostatne cijevi i armatura za radni tlak 10 bar. Osim toga lijevano željezna armatura za tlak od 16 bar osim što je skuplja, proizvodi se samo po narudžbi i stoga je rok isporuke takve armature jako dugačak. Molim da se provjeri tlak u cjevovodu.

Odgovor Naručitelja:

Cijevi i armatura za 16 bara je odabrana radi sigurnosti. Tlak u cjevovodu je dobiven prema podacima koji su iskazani u hidrauličkom proračunu i nema potrebe za provjerom istoga.

Naručitelj ne prihvaća dani prijedlog.

3. Prijedlog gospodarskog subjekta:

Projektom je predviđeno da se u polietilenski cjevovod ugrađuje lijevano željezni T-komad i sa PEHD cijevima spaja pomoću spojnica sa prirubnicama. Takav način nije preporučljiv jer se spoj PEHD cijevi sa lijevano željeznom T-komadom ostvaruje pomoću brtve i vijaka i predstavlja potencijalno mjesto propuštanja vode. Takve odvojke treba izrađivati ugradnjom PEHD T-komada koji se zavaruju sa cijevima i tako se ostvaruje potpuno nepropusan spoj. Iz istog razloga predlažemo da se razvod unutar zasunskih komora izvrši sa PEHD cijevima umjesto sa lijevano željeznim fazonima.

Odgovor Naručitelja:

Spoj polietilenskih cijevi i lijevano željeznih komada je predviđen preko spojnica za takvu vrstu cijevi (npr. HawleE-PEHD System 2000 ili jednakovrijedan) koji osigurava nepropusan spoj. Ako se i ugradi PEHD T-komad (kod odvojaka za hidrante) opet treba napraviti prijelaz sa PEHD cijevi na lijevano željezne poslije PEHD T-komada.

Razvod unutar komora radi se lijevano željeznom armaturom, eventualno se prijelaz sa PEHD cijevi na lijevano željezne može napraviti unutar zasunske komore, ali to povlači povećanje iste zbog smještaja spojnice i redukcije (molim pogledati montažnu shemu cjevovoda kao i detalje zasunskih komora).

Naručitelj ne prihvaća dani prijedlog.

4. Prijedlog gospodarskog subjekta:

U dokumentaciji o nabavi radova u točki 8. Rok, način i uvjeti plaćanja navedeno je da „Maksimalni iznos koji se može isplatiti temeljem ovjerenih mjesečnih situacija je 90% ukupno ugovorenog iznosa.“ S obzirom da su marže kod izvođenja jako male i iznose oko 10% i manje ispada da bi izvođač radova do konačnog obračuna praktički radio sa nulom ili čak gubitkom, što ni u kom slučaju ne odgovara ni investitoru. S obzirom da potencijalni izvođač mora za uredno ispunjenje ugovora dostaviti odgovarajuću garanciju (točka 6.2. dokumentacije – a trebala bi biti točka 7.2.) predlažem da navedeni zahtjev izbrišete iz dokumentacije.

Odgovor Naručitelja:

S obzirom da sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna za 2017. godinu (NN 119/16) korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti ministra financija do pojedinačnog iznosa od 50.000,00 kuna, Naručitelj u ovom postupku nabave nije predvidio plaćanje predujmom, te ostaje kod odredbe da je maksimalni iznos koji se može isplatiti temeljem ovjerenih mjesečnih situacija 90% ukupno ugovorenog iznosa, a što predstavlja uobičajeno postupanje u nabavi radova.

Naručitelj ne prihvaća dani prijedlog.

Naručitelj ispravlja numeraciju točaka 6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i 6.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u 7.2. i 7.3.

Pag, 14.12.2017.

Stručno povjerenstvo
za javnu nabavu



Marijana Fabijanić, mag.oec.

**KOMUNALNO
DRUŠTVO PAG**
d.o.o. za komunalne djelatnosti
PAG