

IZVEDBA INTERNE KANALIZACIJSKE INSTALACIJE

Upute za izvedbu interne kanalizacijske instalacije na nekretnini korisnika vodnih usluga do kanalizacijsko priključka.

Način izvedbe interne kanalizacije ovisi o vrsti izgrađenog sustava javne odvodnje.

Ukoliko se građevina ne može spojiti gravitacijski na kanalizacijski priključak korisnik vodnih usluga obavezan je u sklopu interne kanalizacijske instalacije izgraditi crpnu stanicu tako da se omogući gravitacijsko tečenje otpadne vode u kanalizacijskom priključku.

Internom kanalizacijskom instalacijom ne smiju se odvoditi oborinske vode.

Septičke i sabirne jame moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim propisima kojima se uređuje gradnja, , uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja te odredbama odluke kojom se uređuje odvodnja otpadnih voda na području obavljanja djelatnosti isporučitelja vodnih usluga.

Interna kanalizacija sa svim pripadajućim uređajima mora biti vodonepropusna. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno u skladu sa „Pravilnikom tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda , kao i rokovima kontrole ispravnosti građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.“

Nakon priključenja interne kanalizacije na sustav javne odvodnje, korisnik vodnih usluga je dužan odstraniti, odnosno sanirati instalacije i uređaje koji se više neće koristiti.